



SITOP PSE201U/módulo buffer/10S

SITOP Módulo Buffer para 6EP1X3X-3BA00, 100ms em 40A ou 200ms em 20A, máximo de 3 segundos com corrente de carga baixa.

entrada	
tensão de alimentação em CC valor nominal	24 V
tensão de entrada em CC	24 ... 28,8 V
memória	
versão da pane da rede em ponte	Tempo de buffer: com corrente de carga de 40 A: 200 ms; com corrente de carga de 20 A: 400 ms; com corrente de carga de 10 A: 800 ms; com corrente de carga de 5 A: 1,6 s. Em combinação com a 6EP1 437-3BA10, o tempo de buffer diminui 100 ms. Em combinação com a 6EP1 336-2BA10, o tempo máximo de buffer é de 100 ms (com corrente de carga 20 A).
tempo de ponte em caso de falha de rede	0,16 min
saída	
fórmula para tensão de saída	Ue - aprox. 1 V
corrente de saída	
• valor nominal	40 A
proteção e monitoramento	
versão da indicação	
• para funcionamento normal	LED verde para "Tensão de alimentação > 20,5 V"
interfaces	
componente do produto interface do PC	No
função do produto função de comunicação	No
versão da interface	sem
segurança	
isolação galvânica entre entrada e saída	Si
classe de proteção dos equipamentos	Classe III
grau de proteção IP	IP20
norma	
• para emissão de interferências	EN 55022 Classe B
• para resistência contra interferência	EN 61000-6-2
normas, especificações, aprovações	
comprovante de conformidade	
• marcação CE	Si
• aprovação UL	Si; UL-Listed (UL 508), File E197259; CSA (CSA C22.2 No. 14, CSA C22.2 No. 107.1)
• aprovação CSA	cCSAus (CSA C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1)
• aprovação EAC	Si
• SEMI F47	Si
tipo de certificação certificado CB	Si
MTBF - tempo médio entre falhas com 40 °C	2 538 071 h
normas, especificações, aprovações ambientes perigosos	
comprovante de conformidade	
• ATEX	No

eClass	12	27-04-07-05
eClass	9.1	27-04-07-05
eClass	9	27-04-07-05
eClass	8	27-04-06-90
eClass	7.1	27-04-06-90
eClass	6	27-04-06-90
ETIM	9	EC000382
ETIM	8	EC000382
ETIM	7	EC000382
IDEA	4	4149
UNSPSC	15	39-12-10-11

Homologações certificados

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



Marine / Shipping



última alteração:

08/12/2024